

Brennwerte im Netzgebiet der ENERGIERIED GmbH & Co. KG: (§ 40 GasNZV)

Die Energie- /brennwertermittlung des gelieferten Erdgases erfolgt nach dem DVGW-Arbeitsblatt G685.

Die Brennwerte an den Übergabestationen werden von den jeweiligen vorgelagerten Netzbetreibern

ermittelt. Für das Netzgebiet der ENERGIERIED GmbH & Co. KG ergeben sich daraus folgende Brennwerte:

Zeit	Referenzbrennwert (H s,n)	monatl. H s,n endgültig	jährl. H s,n endgültig	jährl. z-Zahl f. 22 mbar
	(Bilanzierungs- brennwert)	(Abrechnungs- brennwert)	THEORETISCHE Brennwerte f. jährl. Abrechnungen (*)	z-Zahl f. jährl. Abrechnungen (#)
August. 2021	11,382	11,350	11,311	0,9608
September. 2021	11,286	11,312	11,310	0,9608
Oktober. 2021	11,350	11,453	11,321	0,9608
November. 2021	11,312	11,372	11,322	0,9608
Dezember. 2021	11,453	11,449	11,338	0,9608
Januar. 2022	11,372	11,470	11,365	0,9608
Februar. 2022	11,449	11,550	11,394	0,9608
März. 2022	11,470	11,554	11,428	0,9608
April. 2022	11,550	11,497	11,445	0,9608
Mai. 2022	11,554	11,569	11,458	0,9608
Juni. 2022	11,497	11,578	11,464	0,9608
Juli. 2022	11,569	11,536	11,471	0,9608
August. 2022	11,578	11,523	11,476	0,9608
September. 2022	11,536	11,593	11,485	0,9608
Oktober. 2022	11,523	11,558	11,491	0,9608
November. 2022	11,593	11,560	11,516	0,9608
Dezember. 2022	11,558	11,532	11,531	0,9608
Januar. 2023	11,560	11,539	11,544	0,9608
Februar. 2023	11,532	11,533	11,542	0,9608
März. 2023	11,539	11,504	11,535	0,9608
April. 2023	11,533	11,522	11,538	0,9608
Mai. 2023	11,504	11,580	11,538	0,9608
Juni. 2023	11,522	11,552	11,538	0,9608
Juli. 2023	11,580	11,520	11,537	0,9608
August. 2023	11,552			
September. 2023	11,520			

(Stand 14. August 2023)

(#) Ausnahmen: z-Zahl f. 30 mbar= 0,9683; f. 50 mbar= 0,9870; f. 90 mbar= 1,0244; f. 100 mbar= 1,0338; usw. .

Die Berechnung der z-Zahl und der thermischen Energiemenge Ihrer Abrechnung erläutern wir Ihnen ausführlich mit unserem Infoblatt: "GASABRECHNUNG NACH DEM DVGW-ARBEITSBLATT G685".

Internetadresse: <http://www.energiesied.de/netze/gasnetz/gasbeschaffenheit/>

(*) Die jährlichen Brennwerte sind theoretische Abrechnungsbrennwerte, die lediglich als Orientierungshilfe verwendet werden können. Diese Brennwerte können NICHT DIREKT ZUR ABRECHNUNG HERANGEZOGEN WERDEN! Der Netzbetreiber ist laut Arbeitsblatt vom DVGW G685 (Technische Regel) verpflichtet, für jeden abzurechnenden Zeitabschnitt einen eigenen Brennwert zu ermitteln und abzurechnen. Die ENERGIERIED GmbH & Co. KG erfüllt diese Vorgabe. (Der hier veröffentlichte Jahresbrennwert kommt nur dann zum Einsatz, wenn die abzurechnenden Zählerstände exakt mit dem Anfang und dem Ende des Abrechnungszeitraums übereinstimmen und in einem Zeitabschnitt abgerechnet werden können (wenn also keine Gründe für mehrere Zeitabschnitte vorliegen; z.B. wg. Preisänderung, Zählerwechsel, etc.). Dies wird sehr selten vorkommen.)